



VYSVĚTLENÍ ZADÁVACÍCH PODMÍNEK Č. 1 ZE DNE 18.3.2019

ZADAVATEL: OBEC VČELNÁ, Husova 212, 373 82 Včelná

Veřejná zakázka malého rozsahu:

Architektonická studie a projektová dokumentace rekonstrukce budovy obecního úřadu

Výše uvedený zadavatel vám sděluje následující vysvětlení zadávací dokumentace vztahující se k uvedené veřejné zakázce malého rozsahu.

Znění žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace č. 1:

Bod 4.III:

Předpokládáme, že zde je to špatně napsané, že v nabídce má být již "základní studie rekonstruovaného objektu". Popřípadě upřesnění, jak je to myšleno.

Vysvětlení zadávací dokumentace č. 1:

Požadujeme, aby v cenové nabídce byla zvlášť určena cena za zpracování studie rekonstruovaného objektu, nikoliv, aby byla již předložena v rámci výběrového řízení.

Znění žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace č. 2:

Bod 4 IV.:

Výše nabídkové ceny. Jelikož nikdo z profesí není schopen takto dopředu dát cenu. Potřebovali bychom aspoň orientační investici v mil Kč.

Vysvětlení zadávací dokumentace č. 2:

Orientační cena investice je 8-10 mil. Kč bez DPH.

Znění žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace č. 3:

Bod 6.:

Uchazeč nemůže uplatnit změnu ceny, v tom případě by bylo dobré vypsát představu o základních profesích:

- 1) Vytápění – nově navržená plynová kotelna, nebo tepelné čerpadlo, nebo jiný zdroj?
- 2) Vzduchotechnika – budou zde např. nějaké nároky na rekuperaci či jiné?
- 3) Elektro silnoproud – chcete inteligentní elektroinstalaci s ovládáním dálkově přes aplikace nebo postačuje klasická?
- 4) Elektro slaboproud – chcete zabezpečovací zařízení, rozvod datové sítě v celém objektu, nebo jen prostřednictvím WIFI?
- 5) Chlazení – chcete nějaké prostory chladit?
- 6) MaR – se zde nepředpokládá?

Vysvětlení zadávací dokumentace č. 3:

- 1) nový plynový kotel
- 2) rekuperace NE
- 3) klasická elektroinstalace
- 4) zabezpečovací zařízení ANO, rozvod datové sítě v celém objektu.
- 5) klimatizace v prostoru kanceláří a příprava rozvodů v celém objektu.
- 6) MaR se předpokládá.



Vysvětlení zadávací dokumentace č. 4:

Zadavatel informuje, že ve Výzvě pro podání nabídek v bodě 1. Zadavatel uvedl chybně údaj poštovního směrovacího čísla obce Včelná:

- ve výzvě je uvedeno jako adresa Husova 212, 378 82.
- správná adresa pro zasílání obálek s nabídkami je Husova 212, **373 82**

Za vzniklou administrativní chybu se zadavatel omlouvá.

Ve Včelné dne 18. 3. 2019

OBEC VČELNÁ
Husova 212, PSČ 373 82
IČO: 00245607
tel./fax: 387 250 223

Miroslava Stránská
starostka obce